



An den Vorsitzenden
des Ausschusses für Umwelt,
Stadtgestaltung und Wohnen
Herrn Frank Hengstenberg

20. September 2007

Energiebericht 2006 – Sitzung des AUSW am 05.09.07 - Drucksache Nr.: 09254-07
hier: Nachfrage von Hr. sB Müller-Späth i. S. „Wasserverbrauch für die Bewässerung der Dortmunder Sportplätze“

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

unter Bezugnahme auf die o.g. Ausschusssitzung und die Nachfrage von Hr. sB Müller-Späth zum „Wasserverbrauch für die Bewässerung der Dortmunder Sportplätze“ bitte ich, die nachfolgende Erläuterung dem Protokoll beizufügen:

Insgesamt sind 21 Sportplätze mit einer Beregnungsanlage ausgestattet. 19 Anlagen befinden sich auf Aschenplätze und jeweils eine auf einem Rasen- bzw. Kunstrasenplatz.

Der Wasserverbrauch von 11 Sportplätzen wird über separate Zähler gemessen. Für die anderen 10 sind keine eigenen Zähleinrichtungen vorhanden und können daher nicht ausgewiesen werden.

Ergebnisse der 11 separat messbaren Beregnungsanlagen:

Jahr	Verbrauch	Durchschnittsverbrauch
2004	6 059 m³/a	757 m³/a
2005	6 523 m³/a	815 m³/a
2006	9 021 m³/a	902 m³/a

Der Kunstrasenplatz hat für die Jahre 2004 bis 2006 einen Durchschnittsverbrauch von 1.275 m³/a, der Rasenplatz hat keine separate Messeinrichtung und die Aschenplätze haben einen Durchschnittsverbrauch von 749 m³.

Mit freundlichen Grüßen

Ullrich Sierau